



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОКУРАТУРА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ул. Ленина, 5, пгт. Красногвардейское,
Республика Крым, 297000



Директору ГБУ РК
«Красногвардейский
психоневрологический интернат»

Парубец Л. А.

06.06.24 № _____

Прдр-20350014-260-24/-20350014

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере
защиты прав инвалидов,
а также законодательства о
противодействии коррупции



Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов в ГБУ РК «Красногвардейский психоневрологический интернат», в ходе которой выявлены нарушения закона.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» (далее - Закона № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 3 Закона № 181-ФЗ законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 15 Закона № 181-ФЗ организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а

АК № 086786

Прокуратура Красногвардейского района
Республики Крым
№ Прдр-20350014-260-24/-20350014

также беспрепятственного пользования, в том числе и средствами связи и информации.

В нарушение п. 2, п. 2.16. СанПиН 2.3, 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствует вытяжная вентиляция в душевой персонала пищеблока, вытяжная вентиляция на пищеблоке требует ремонта.

В нарушение п.126 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не весь уборочный инвентарь имеет маркировку.

В нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в лестничных клетках в пределах марша лестницы на путях эвакуации ступени выполнены различной высоты.

В нарушение ст. 1, ч. 2, ст. 6, п. 2, ч.1, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 складские помещения, а также подсобные и производственные помещения категории В1-В3, электрощитовая не ограждены от коридора, а также других помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающей конструкцией (дверью) с нормируемым пределом огнестойкости.

Кроме того, в нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 в жилых комнатах учреждения дверные проемы контрастно не маркированы; на лестнице на главном входе в здание установлены поручни с травмирующим завершением короче марша лестницы и пандуса. Краевые ступени контрастно не промаркированы. В нижней части пандуса, ведущего на террасу площадка имеет неровности и выбоины. На пандусе установлены поручни короче марша пандуса с травмирующим завершением. Перепад высоты между тротуаром и пандусом более 0,014 м. Тактильная информационная табличка об объекте расположена на высоте более 1,6 м по верхнему краю; на лестницах, ведущих на второй этаж, установлены поручни прерывающиеся по длине с травмирующим завершением; отсутствуют информационные обозначения этажей.

Кроме того, согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

- 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

В нарушение указанных требований ГБУ РК «Красногвардейский психоневрологический интернат» достаточные меры по предупреждению коррупции не приняты.

Так, в ГБУ РК «Красногвардейский психоневрологический интернат» не организована работа с правоохранительными органами, не приняты меры к недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Причиной допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами ГБУ РК «Красногвардейский психоневрологический интернат».

Условием, способствующим допущенным нарушениям, является отсутствие надлежащего контроля со стороны директора ГБУ РК «Красногвардейский психоневрологический интернат».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о наличии дисциплинарной ответственности в действиях лиц, допустивших нарушение законодательства в сфере защиты прав инвалидов.
3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района с целью участия представителя прокуратуры в его рассмотрении согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления с приложением заверенных копий подтверждающих документов.

Заместитель прокурора района



К.А. Юнусов